

Наручилац: Градска управа Бор
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3
ПИБ: 100568330
Матични број: 07208529
у Бору, 16.08.2019. године

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена питања потенцијалних понуђача

у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистралу, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),

А) Потенцијални понуђач је дана 13.08.2019. године поставио следећа питања:

У вези припремања понуде за јавну набавку радова - Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистралу - ЈН ГУ 50-Р/2019". указујемо на неке нелогичности и то:

1. На страници 11/58 - Техничка спецификација- Свега позиција А.2.3. мислимо да треба да буде Остали радови А.3.3.
2. На страници 37/58 - Образац структуре цене - Свега позиција А.2.3. мислимо да треба да буде Свега позиција А.3.3.
3. На страници 39/58 - Образац структуре цене - А машински радови мислимо да недостаје позиција А.3.3.
4. На 56/58 - Образац предмера и предрачуна радова - Свега позиција А.2.3. мислимо да треба да буде Свега позиција А.3.3.
5. На страници 58/58 - Образац предмера и предрачуна радова - мислимо да недостаје позиција А.3.3.

На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-560/2019-III-01, од 19.07.2019.год, **дала је дана 16.08.2019. године следеће одговоре:**

1. Да.
2. Да,
3. Да,
4. Да,
5. Да.

Б) Потенцијални понуђач је дана 14.08.2019. године поставио следећа питања и на основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-560/2019-III-01 од 19.07.2019.године, дала је дана 16.08.2019. године следеће одговоре:

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези са ЈН ГУ 50-Р/2019 – Отворени поступак јавне набавке радова – Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистралу:

1. 1) У конкурсној документацији у делу 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора да испуни додатне услове да располаже неопходним техничким капацитетом и то између осталог:

- да понуђач поседује најмање: 1 багер гусеничар-запремина кашике 1,3м3,

Да ли ће бити прихватљиво да се доставе дозаки за 1 багер гусеничар – запремине кашике преко 1,3м3?
Одг: Да

Како се доказује запремина кашике уколико запремина није наведена у пописној листи?

Одг: Доказује се из спецификације машине.

- да понуђач поседује најмање: 1 утоваривач-запремина кашике 3,5м3,

Да ли ће бити прихватљиво да се доставе дозаки за 1 утоваривач-запремина кашике преко 3,5м3?

Одг: Да

Како се доказује запремина кашике уколико запремина није наведена у пописној листи?

Одг: Ако запремина није наведена у пописној листи, доказује се из копије саобраћајне дозволе.

- да понуђач поседује најмање: 2 камиона кипера-носивости 16м3,

С обзиром на то да се носивост камиона не мери у м3 већ у тонама или килограмима, и да је запремину камиона немогуће доказати из докумената која су тражена као доказ, молимо Вас да измените конкурсну документацију и наведете колика је неопходна минимална носивост камиона у тонама односно килограмима.

Одг: неопходна минимална носивост једног камиона је 12т.

- да понуђач поседује најмање: 2 камиона кипера-носивости 12м3

С обзиром на то да се носивост камиона не мери у м3 већ у тонама или килограмима, и да је запремину камиона немогуће доказати из докумената која су тражена као доказ, молимо Вас да измените конкурсну документацију и наведете колика је неопходна минимална носивост камиона у тонама односно килограмима.

Одг: неопходна минимална носивост једног камиона је 12т.

- да понуђач поседује најмање: 2 ваљка са вибрацијом (гума пегла) тежине 13т.

Узевши у обзир предмет набавке и то да се цеви полажу на дубину од 140цм, што значи да слој насутог шљунка 70цм, сматрамо да коришћење ваљка од 13т није адекватно решење и да је у складу са технологијом извођења радова који су предмет набавке сасвим довољно предвидети вибро плоче. Нарочито сматрамо да је за предметну набавку неосновано и дискриминишући поставити услов да понуђач располаже са 2 ваљка тежине 13т.

Молимо Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете уклонити услов да понуђач поседује најмање: 2 ваљка са вибрацијом (гума пегла) тежине 13т.

Одг: да понуђач поседује најмање 2 вибро плоче

2. 2) У конкурсној документацији у делу 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора да испуни додатне услове да располаже неопходним кадровским капацитетом и то између осталог:

- Да има најмање 1 дипл. Грађевинског инжењера са лиценцом 310 и 412 или одговарајућом.

Да ли је прихватљиво да се уместо лиценце 412 достави лиценца 410, а која у складу са описом делатности обухвата радове на саобраћајницама?

Одг: Прихватљиво

3. 3) У конкурсној документацији у делу 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора да испуни додатне услове да располаже неопходним кадровским капацитетом и то између осталог:

- Да има најмање 4 монтажера термоскупљајућих спојница.

Узевши у обзир обим предметне набавке као и саму технологију извођења предметне набавке сматрамо да 4 монтажера термоскупљајућих спојница не могу бити упослени у исто време, те је услов неоснован и дискриминишући. Такође сматрамо да је за овакав обим посла сасвим довољно да понуђач има на располагању 2 монтажера термоскупљајућих спојница.

Молимо Вас да измените услов тако што ће се тражити да понуђач располаже са минимум 2 монтажера термоскупљајућих спојница. У супротном Вас молимо да нам у складу са Законом о јавним набавкама образложите зашто је неопходно да понуђач располаже са 4 монтажера термоскупљајућих спојница.

Одг: Да има најмање 2 монтажера термоскупљајућих спојница

4. 4) У конкурсној документацији у делу 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ сте под тачком 9.2 навели да је захтевани гарантни рок не може бити краћи од 10 година, рачунајући од датума потписивања Записника о примопредаји радова од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу 9.2 тако што ћете као захтевати гарантни рок у складу са Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Сл. гласник РС“ број 93/11) тражити да не може бити краћи од 2 године.

Одг: захтевани гарантни рок не може бити краћи од 5 година

5. 5) У делу предмера радова под Ц – Електро радови стоји:

„а) Урбанистичко технички услови, таксе, дозволе, пројекта документација, технички преглед, употребна дозвола

б) Стручни и пројектантски надзор

паушално ком 1“

Како су у горе наведеним позицијама обавезе Наручиоца а не Извођача радова молимо Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете из предмера уклонити горе наведене позиције.

Одг: Ове позиције се уклањају из конкурсне документације

6. 6) У делу предмера радова у рекапитулацији под Д стоји:

„Оснивачка улагања“

Да ли је у питању штампарска грешка?

Одг: Да, у питању је била штампарска грешка.

7) Молимо Вас продужите рок за достављање понуда за минимум 7 дана.

Одг: У складу са датим одговорима и појашњењима Комисије за предметну јавну набавку и у складу са чл. 63. ЗЈН, биће извршена измена и допуна Конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 и биће продужен рок за подношење понуда и објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са ЗЈН-ом.

***** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђача саставни су део конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистрали.**

***** У складу са датим одговорима и појашњењима Комисије за предметну јавну набавку и у складу са чл. 63. ЗЈН, биће извршена измена и допуна Конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 и биће продужен рок за подношење понуда и објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са ЗЈН-ом.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 50-Р/2019