

Наручилац: Градска управа Бор  
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3  
ПИБ: 100568330  
Матични број: 07208529  
у Бору, 23.08.2019. године

**ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена питања потенцијалних понуђача**

у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистралу, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),

А) Потенцијални понуђач је дана 20.08.2019. године у 10<sup>18</sup> часова **поставио следеће питање:**

1. У конкурсној документацији број ЈН ГУ 50-Р/2019, у опису материјала сте навели да предизоловане цеви морају бити бежавне, док сте у спецификацији материјала навели дебљине зидова за шавне цеви.

Бежавне цеви 355,6/8,0mm 323,9/7,1mm 219,1/6,3mm . Бежавне цеви није могуће набавити са мањом дебљином зида цеви.

Шавне цеви 355,6/5,6mm 323,9/5,6mm 219,1/4,5mm

Како је због дебљине зида цеви, разлика у цени материјала значајна, молимо Вас да измените конкурсну документацију и да нам одговорите на питање да ли ће бити прихватљиво да се уграде шавне цеви димензија које су наведене у конкурсној документацији?

На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-560/2019-III-01, од 19.07.2019.год, **дала је дана 22.08.2019. године следећи одговор:**

1. Може. Прихватљиво је да се уграде шавне цеви димензија које су наведене у конкурсној документацији.

**\*\*\* Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђача саставни су део конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистралу.**

**\*\*\* У складу са датим одговорима и појашњењима Комисије за предметну јавну набавку и у складу са чл. 63. ЗЈН, биће извршена измена и допуна Конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 и биће продужен рок за подношење понуда и објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са ЗЈН-ом.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 50-Р/2019**